



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658087, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т. (38532)46-109, E-mail: 8tond@22.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 355/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Озерская общеобразовательная школа-интернат".

ИНН 2277004418

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Курбатова Анатолия Александровича №355 от «21» октября 2021 г. в период с 12 час. 00 мин. «28» октября 2021 года, по 14 час. 00 мин. «28» октября 2021 года.

Грукач Андрей Александрович – Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Озерская общеобразовательная школа-интернат"

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наиме- нование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) на- рушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отмет- ка о выпол- нении
1.	Огнетушители следует распола- гать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высо- те не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из не- горючих материалов, исклю- чающих падение или опрокиды- вание (Здание старшей школы; Здание спального корпуса №1; Здание спального корпуса №2; Здание столовой; Здание на- чальной школы)	п.409 Правил противопо- жарного режима в РФ	01.11.2022	
2.	Расстояние от извещателей до электросветильников менее ус- тановленных норм (Здание старшей школы (кабинет дирек- тора); Здание спального корпуса №1 (помещение сушилки на 1 этаже,)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.11.2022	
3.	Запоры (замки) на дверях эва- куационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (Здание старшей школы; Здание спального кор- пуса №1; Здание спального кор- пуса №2; Здание столовой; Зда- ние начальной школы)	п.26 Правил противопо- жарного режима в РФ	01.11.2022	



4.	Под лестничным маршем на первом этаже (второй эвакуационный выход) расположена мебель, выполненная из горючего материала (древесины) (Здание старшей школы)	п.16 п/п «К» Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
5.	На путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе (ковры) (Здание спального корпуса №1)	ч. 6,7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
6.	Не смонтирован ручной пожарный извещатель у эвакуационного выхода (Здание спального корпуса №1)	п.13.13.2; прил. Н СП 5.13130.2009	01.11.2022	
7.	На объекте защиты расстояние от потолка до звукового (речевого) оповещателя менее 150 мм (Здание спального корпуса №1; Здание спального корпуса №2; Здание начальной школы)	п. 4.4 СП 3.13130.2009	01.11.2022	
8.	Не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией (помещение 1 группы здания спального корпуса №2)	п.А.4 СП 5.13130.2009	01.11.2022	
9.	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов (1 этаж здания спального корпуса №1)	п.24 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

«28 » октября 2021 г.

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Озерская общеобразовательная школа-интернат"

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
Грукач Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«28 » октября 2021 г.

  
(подпись)