

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Территориальный отдел**  
**надзорной деятельности и профилактической работы № 8**  
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,  
E-mail: to\_gpn@mail.ru

Предписание № 144/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Озерская общеобразовательная школа интернат»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 144 от «5» апреля 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11.04.18 12:00-16:00 с 16.04.18 08:00-10:00 и проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Озерская общеобразовательная школа интернат», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, Тальменский район с.Озерки, ул. Майская 100.

проверку проводил(а):

Краев Константин Геннадьевич - дознаватель ТОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

**совместно с:** Директором : Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Озерская общеобразовательная школа интернат»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Ширина эвакуационных выходов из зданий спальных корпусов менее 1,2 метра и фактически составляет, 0,78 м.(спальные корпуса №1, 2)	СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.11.18	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назна-

ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Краев Константин Геннадьевич - дознаватель ТОНД и ПР  
№8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«16» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

**директор Комисаров Анатолий Юрьевич**  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» апреля 2018 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)

№	Адрес	Вид нарушения	Степень угрозы	Сроки устранения
1	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...
2	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...
3	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...
4	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...
5	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...
6	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...
7	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...
8	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...
9	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...
10	г. Барнаул, ул. ...	...	...	...